

ИНФОРМАЦИЯ
о проводимых проверках в 2020-2021 гг., в учреждениях,
подведомственных Министерству труда и социального развития Омской области

№ п/п	Проверяющий орган (учреждение, департамент, отдел)	Тема проверки	Дата проведения проверки	Нарушение	Принятые меры по устранению нарушения
1		2	3	4	5
Казенное учреждение Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"					
1	Прокуратура Октябрьского Административного округа г. Омска	Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	09.01.2020 г.	Представление № 21-04-2020/336 от 09.01.2020 г. Учреждением не приняты меры к надлежащему взаимодействию с органами опеки и попечительства. Проводимые мероприятия учреждением не обеспечивают надлежащим образом участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих жестокому обращению с несовершеннолетним	Сотрудники, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности
2	Прокуратура Октябрьского Административного округа г. Омска	Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	31.03.2020 г.	Представление № 21-04-2020/3790 от 31.03.2020 г. Отсутствие взаимодействия с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Выявленные нарушения устранены
3	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России	Плановая выездная проверка пожарной безопасности в учреждении	24.03.2021 г.	Представления № 78/1/1-2, 77/1/1-2 от 24.03.2021 г. Не обеспечена проверка устройств вентиляционных систем с автоматическими	Устранение нарушений до 01.03.2022 г.

				установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Не выполнено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны.	
4	Государственная инспекция по труду в Омской области	Внеплановая, выездная проверка	23.04.2021 г.	Акт проверки № 55/7-914-21-ОБ/12-2922-И/71-27 от 23.04.2021 г. Выявлено нарушение ст. 213 ТК РФ.	-

Руководитель
04.06.2021 г.



С.В. Шмидт